

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тихорецком филиале



Тихорецком
О.С. Бридюшко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 189/32 « 10 » 04 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в лагере труда и отдыха детей «Муравей организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая по адресу: РФ, 352121, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Ленина, 58, (здание литер А, 1^й этаж: инв. № 8, 16, 17, 24, 61, здание литер А, 2^й этаж: инв. №9, 10, здание литер Б, 1^й этаж: инв. №3, 4, 5, 6, 8, 9)

Производство экспертизы начато: 10.04.2025г. 11.00час

Производство экспертизы окончено: 10.04.2025г. 12.00час

1. Основание: заявление директора МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая, зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (вх. №183/139/ОИ от 25.03.2025г.), поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах №23-15-28/08-295-2025 от 21.03.2025г.

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая
Юридический адрес: Российская Федерация, 352121, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, пл. Шевченко, 2

ИНН: 2321009873, **ОГРН:** 1022303186740

Фактический адрес: Российская Федерация, 353020, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Ленина, 58

Тихорецкий
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул.
ФБУЗ «Центр Подвойского, 113, тел. (86196) 5-03-55»

3.Разработчик: нет, ИНН нет, ОГРН нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4.Цель экспертизы: на соответствие:

- п. I, II, III, п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5.Перечень рассмотренных материалов:

- копия информационного письма от 19.03.2025г. №01-32/220;
- копия информационного письма от 19.03.2025г. №01-32/221
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН 2321009873, ОГРН 1022303186740);
- копия приказа №242 от 14.03.2025г. «Об организации работы лагеря труда и отдыха на базе МБОУ СОШ №2 г. Тихорецка с режимом дня и штатным расписанием»;
- копия Выписки из реестра лицензий действующей лицензии на образовательную деятельность серия 23Л01 №0006788 от 07.11.2019г
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.18.110.М.000766.03.14 от 17.03.2014;
- копия поэтажных выкопировок и экспликаций из технических паспортов (составлен по состоянию на 25.05.2008г. Филиал ГУП КК Крайтехинвентаризация по Тихорецку.
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тихорецкая центральная районная больница» муниципального образования Тихорецкий район, №Л041-01126-23/00575059 от 03.11.2020г.
- копия контракта холодного водоснабжения №134 от 09.01.2025г. с ООО «РВК-Тихорецк»;
- копия контракта №5 от 09.01.2025г. ; На оказание услуг по откачке стоков с ИП Исрафилов Р.И.;
- копия контракта на отпуск тепловой энергии №01-04 от 21.01.2025 с ООО «Кубанская специализированная газовая компания»
- копия договора №2449/00607 от 01.01.2025г. с ООО «ЭкоЦентр» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- копия акта проверки технического состояния вентиляции МБОУ СОШ №2 г.Тихорецка от №б/н от 24.03.2025.
- копия контракта №68-Б от 09.01.2025г. с ООО «Гигиена» на дезинфекционные работы и

- услуги (обработка помещений от насекомых и грызунов);
- копия контракта №68-А от 20.03.2025г. с ООО «Гигиена» на дезинсекционные работы и услуги (акарицидная обработка).
- копия договора №39 от 12.03.2025г. ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» об организации первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере;
- протокол лабораторных исследований воды питьевой №23-01-32/07110-25, №23-01-32/07111-25 от 02.04.2025г., протокол измерений освещённости №23-01-32/07352-01-25 от 01.04.2025г., протокол измерений микроклимата №23-01-32/07320-01-25 от 01.04.2025г. выполненные аккредитованным ИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017г
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №188/32 от 10.04.2025

6. Санитарно - эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом №242 от 14.03.2025г. директора муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая (далее – МБОУ СОШ №2 г.Тихорецка) запланировано функционирование лагеря труда и отдыха детей в период летних каникул «Муравей» (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 26.05.2025г. по 17.06.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 30 человек. Возраст детей – 7-17лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Дети не привлекаются к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыши, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

В соответствии с информационным письмом от 19.03.2025г. №01-32/221 посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено. Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

МБОУ СОШ №2 г.Тихорецка имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности (регистрационный 23Л01 №0006788 от 07.11.2019г.), выданную Министерством образования, науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) № 23.КК.18.110.М.000766.03.14 от 17.03.2014, выданное территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах.

На момент обследования установлено:

МБОУ СОШ №2 г.Тихорецка состоит одного двухэтажного здания (литер А) и здания пищеблока (литер Б). Год постройки здания литер А – 1937. Подвальные помещения отсутствуют. Основной вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Под размещение и эксплуатацию лагеря труда и отдыха детей «Муравей» в МБОУ СОШ №2 г.Тихорецка выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технических паспортов):

Литер здания (по техническом	этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений

у паспорту)				
Помещения игровых, отрядные, кружковые				
A	2	9	игровая	44,0м ²
A	2	10	игровая	39,5 м ²
Подсобные и вспомогательные помещения				
A	1	24	Санузел для мальчиков	15,9 м ²
A	1	61	Санузел для девочек	14,9м ²
A	1	16	Комната уборочного инвентаря (КУИ)	9,5м ²
Помещения пищеблока				
Б	1	4	Помещение для приготовления пищи	65,8м ²
Б	1	6	Подсобное помещение	15,9м ²
Б	1	8	Моечная	15,6м ²
Б	1	9	Складское помещение	16,0м ²
Б	1	5	Обеденный зал	99,0 м ²
Б	1	3	Складское помещение	13,5 м ²
Помещения медицинского блока				
A	1	17	Кабинет врача	17,1м ²
A	1	8	Процедурный кабинет	15,8 м ²

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (30 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма от 10.04.2024г. №01-32/332 через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники отсутствуют. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, озеленено не менее 50% площади территории. Созданы условия для предупреждения затопления паводковыми и ливневыми водами путем отвода дождевых и талых вод посредством желобов и водостоков. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБОУ СОШ №2

Подходы, проезды, дорожки на территории МБОУ СОШ №2 имеют твердое покрытие, без дефектов. Территория спланирована, благоустроена, зонирована на участки для отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную.

Согласно требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в каждой отрядной (игровой) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, установлены настенные рециркуляторы воздуха закрытого типа (копия сертификата соответствия на рециркуляторы воздуха представлена).

Отделка помещений представлена материалами, обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекции: в помещениях игровых, кружковых полы выложены паркетом, стены и потолки окрашены водно-дисперсионной краской, в сан. узлах – стены и пол облицованы кафельной плиткой, потолки окрашены водно-дисперсионной краской. Внутренняя отделка помещений без дефектов.

На окнах установлены москитные сетки в каждом помещении, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Генеральная уборка помещений запланирована перед открытием оздоровительного учреждения (п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20).

Для обработки и хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств выделено оборудованное место. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузлов – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно (п.п.2.11.3, 2.11.4 СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений игровых и мест общего пользования (в преддверии открытия и в период функционирования лагеря) приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей (таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) под организацию лагеря выделено 2 сан.узла, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1.

кол-во кабинок с унитазами в сан.узле для мальчиков (1 унитаз на 30 человек): 4

кол-во писсуаров в сан.узле для мальчиков (1 писсуар на 30 человек): 2

кол-во кабинок с унитазами в сан.узле для девочек (1 унитаз на 20 человек): 4

кол-во умывальных раковин при сан.узлах (1 умывальник на 30 человек): 2 (1 раковина у мальчиков и 1 раковина у девочек).

Туалетные кабины для мальчиков и для девочек оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами установлены ведра для сбора мусора, электрополотенца, диспенсеры с жидким мылом. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (30 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В каждом классе оборудовано по 1 раковине для мытья рук для детей с подводкой горячей и холодной воды.

Питьевой режим (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20) обеспечен от 2 -х стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами; на момент обследования питьевые фонтанчики в рабочем состоянии.

Медицинский блок (раздел IV СП 2.1.3678-20) в составе кабинета врача и процедурного кабинета располагается в здании школы (литер А). Помещения медицинского блока оснащены необходимым оборудованием.

Кабинеты оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Для внутренней отделки использовались материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и обработке дезинфицирующими средствами. В медицинском кабинете установлен резервный источник горячего водоснабжения –электрический водонагреватель. Нагревательные приборы (батареи)–металлические с эмалевым покрытием, допускающим воздействие моющих и дезинфицирующих средств. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (ламинированное ДСП, металлические части мебели окрашены эмалью). Размещение оборудования и мебели в рассматриваемом помещении обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств. Проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха, установлен настенный рециркулятор воздуха закрытого типа (копия сертификата соответствия на рециркулятор воздуха представлена).

В период функционирования лагеря, медицинское обслуживание воспитанников будет осуществлять ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» в соответствии с договором №39 от 12.03.2025г. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией №ЛО41-01126-23/00575059 от 03.11.2020г.

Пищеблок работает на сырье, размещён в отдельном здании (литер Б).

Организации питания осуществляется по контракту, заключенному с ООО «Комбинат

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

школьного питания», представлен проект контракта б/№ на организацию горячего питания обучающихся в период работы профильных лагерей дневного пребывания. Размещение помещений и оборудования пищеблока обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса, условий хранения скоропортящейся продукции.

В помещении для приготовления пищи, складском и подсобном помещениях установлено следующее технологическое оборудование: 2 плиты электрические 4-х конфорные, холодильное оборудование (5 холодильников: для фруктов, овощей, молочной продукции, яиц и гастрономии, 3 морозильных камеры для мяса, птицы, рыбы). Имеются 2 электомясорубки, 3 жарочных шкафа, электросковорода.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические. Внутренняя отделка помещений пищеблока без дефектов, устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Помещения пищеблока обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Раковины, моечные ванны обеспечены смесителями.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование на пищеблоке исправно (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Вентиляционные вытяжные зонты установлены над тепловым и выделяющим влагу оборудованием: над электропечами, моечными ваннами, посудомоечной машиной. Предоставлена копия акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов МБОУ СОШ №2 г.Тихорецка. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Все холодильники оборудованы термометрами. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб имеются в достаточном количестве.

В помещении моечной созданы условия для обработки кухонного инвентаря и столовой посуды в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21: для кухонного инвентаря установлена 4 моечных ванны с гибким шлангом, для столовой посуды установлена купольная посудомоечная машина.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное столом для приема пищи, стульями, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении, оснащено техническим краном, душевым поддоном и гибким шлангом.

Обеденный зал, расположен в здании пищеблока, оборудован мебелью (столами, стульями). Мебель выполнена из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-20) перед входом в обеденный зал (на площади коридора) размещено 4 умывальника с подводкой холодной и горячей воды. Имеются дозаторы с жидким мылом и электрополотенца. Количество умывальников, установленных перед обеденным залом (исходя из списочного состава детей в лагере – 30 детей), достаточно.

Инженерные коммуникации (раздел 2.6 СП 2.4.3648-20.):

Здание МБОУ СОШ №2 г. Тихорецка подключено к централизованным сетям холодного

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

водоснабжения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором №134 от 09.01.2025г. с ООО «РВК-Тихорецк», канализация — гидроизолированный выгреб, откачка и вывоз стоков согласно контракта №5 от 09.01.2025г. с ИП Исрафилов Р.И.;

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, кабинеты медицинского персонала, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20). Горячая и холодная вода подается через смесители.

По результатам лабораторных исследований (протоколы №23-01-32/07110-25, №23-01-32/07111-25 от 02.04.2025г.) вода питьевая, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей проточного типа, в моечной кухонной и столовой посуды от электроводонагревателя накопительного типа.

Освещение помещений естественное, через оконные проёмы и искусственное за счёт светодиодных ламп в светорассеивающей арматуре, в помещениях пищеблока-пылевлагодонепроницаемой. Используется один тип ламп с одинаковым светосигнатурой. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп.

Использованные лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, установленную в подсобном помещении. На окнах установлены солнцезащитные устройства с длиной не ниже уровня подоконника. Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые. Для равномерного освещения помещений использованы материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (№23-01-32/07352-01-25 от 01.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21).

Теплоснабжение – централизованное. Муниципальный контракт №01-04 от 21.01.2025 с ООО «Кубанская краевая специализированная компания» В качестве нагревательных приборов – отопительные радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная, через оконные и дверные проемы. Окна – металлопластиковые, оборудованы поворотной - откидными механизмами с системами фиксации и москитными сетками для защиты от летающих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Созданы условия для осуществления контроля за температурой воздуха в заявленных помещениях посредством бытовых термометров.

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров (протокол измерений №23-01-32/07320-01-25 от 01.04.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21).

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на хозяйственной территории на расстоянии более 20 метров от здания школы, имеет твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На площадке установлены 1 контейнер с закрывающейся крышкой (п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20; п.п. 3, 4, 6 СанПиН 2.1.3684-21).

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с договором №2449/00607 от 01.01.2025г. с ООО «ЭкоЦентр»

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В помещениях МБОУ СОШ №2 отсутствуют насекомые, грызуны[№] и следы их жизнедеятельности. Проведение акарицидной обработки территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг по акарицидной обработке территории №68-А от 20.03.2025г. с ООО «Гигиена». Проведение дератизации, дезинсекции предусмотрено по муниципальному контракту №68-Б от 09.01.2025г. ООО «Гигиена».

7. Вывод: здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иного имущество, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в лагере труда и отдыха детей «Муравей» организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая по адресу: РФ, 352121, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Ленина, 58, (здание литер А, 1^й этаж: инв. № 8, 16, 17, 24, 61, здание литер А, 2^й этаж: инв. №9, 10, здание литер Б, 1^й этаж: инв. №3, 4, 5, 6, 8, 9) соответствуют требованиям: п. I, II, III п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врачпо общей гигиене

 /А.Ю. Шевченко/

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»